Балнеохотел "Роза"

По друг проект - Водопровод за минерална вода, за захранване на бъдеща "Къщи за гости" в УПИ II-фурна в кв.52, ул. „Стрелец"

По друг проект за БХ "Роза" - водопровод, участък 2
Изолирана Полибутенова тръба Ф75/Ф125, L=130м.

27м. окачено премиване по анкерян винкел под мост река /в ламаринена обшивка/ Въздушник 3

Полагане 3 броя водопроводи в общ изкоп
По други проекти - 2 броя трасета на
Водопроводи за минерална вода, за захранване на бъдещи "Къщи за гости" в УПИ II-фурна в кв.52, ул. „Стрелец" и в ПИ № 845, кв.59, ул. „Б. Овесянин" №5

преминаване над дъждопреливен канал, колектор или под плоча колектор в обсадна тръба Ст.Ф219

Нап. КАНАЛ-открит
КАНАЛ-закрит

Съществуващ водопровод за минер. вода
Трубна система Flexalen 600, Полибутенова тръба Ф50 с топлоизолация 5см и гофрирана ПЕВП обсадна тръба Ф160, L=1041м.; Q=0,7л/с; H=95м

По друг проект - водопровод "АТИКА ХОЛИДЕЙС" - Трубна система Flexalen 600, Полибутенова тръба Ф50 с топлоизолация 5см и гофрирана ПЕВП обсадна тръба Ф160
Полагане в общ изкоп - L=839м.; VS-RS160 A50мм. (d=4,6мм.; Dint.=40,8мм.); $H_{геод.}$=43м.
Вариант 1 /работа 12ч/ден/ - Q=1,6л/с.; V=1,35м/с.; J=0.0340; $H_{нат.дж.}$=29м.; $H_{общо}$=72м
Вариант 2 /работа 24ч/ден/ - Q=0,8л/с.; V=0,63м/с.; J=0.0085; $H_{нат.дж.}$=7,0м.; $H_{общо}$=50м

Монтаж в-р и помпа в Съществ. шахтова ПС с Черпател - 4,5*4,5м за ОВ училище /Чертеж 3, 4/

По други проекти, шахтова ПС с водомери

същ. РШ - сондаж

Полагане 3 броя водопроводи в общ изкоп
По други проекти - 2 броя трасета на
Водопроводи за минерална вода, за захранване на БХ "Роза" на НОИ и БХ "Стрелча СПА" на "Атика холидейз"

Проектен водопровод - Тръбна система Flexalen 600,
Полибутенова тръба Ф25 с топлоизолация 3.2см и гофрирана ПЕВП обсадна тръба Ф90
L=695м + 32м в имота.; VS-RS90 A25мм. (d=2,3мм.; Dint.=20,4мм.); Qор.=0,20л/с
V=0,61м/с.; J=0,0180; Нзаг.=14,3м + Нгеод.=30,2м + Нсв.=2м; Нпомпа=46-50м

Станция на МВР

бивша Почивна Станция - Проектен БХ "Стрелча СПА"

ЛЕГЕНДА
- бордюри
- граници имоти
- същ. улични водопроводи
- същ. водопров. за мин. вода
- мин. вода по други проекти
- проектен водопр. за мин. вода

"АКВАПРОЕКТ-Д.М." ЕООД - гр. Пазарджик ул. "Г. Кръстевич" 4, GSM 0888/06-16-00		
Възложител: "СКИТНИКЪ" ООД, гр. Пловдив		
ОБЕКТ: "Довеждащ ВОДОПРОВОД и Помпа за минерална вода от Сондаж 1хг, захранващ „ВИЛНО СЕЛИЩЕ" в УПИ I-балнолеч., отдих и спорт, кв.78, ул.„Вежен" гр.СТРЕЛЧА"		
ФАЗА: Техн. инвест. проект, Част Водоснабдаване		
СИТУАЦИЯ - Водопровод за мин. вода		
ПРОЕКТАНТ:	инж.Д.Мишев	Чертеж 1/7
Р-Л ФИРМА:	инж.Д.Мишев	М 1 : 1000
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Орлин Площаков	10.2023г.